

## 公告第7号

### すりかみ浄水場照明設備 LED 化修繕工事に係る質問回答

質 問	回 答
1. 管理本館 1 階及び 2 階平面図に記載の LED 照明器具ですが、40W2 灯相当埋込型ルーバー付き（非常用照明付き）とありますが、メーカー数社に確認したところ、非常用照明付きでルーバー付きはなく、下面開放型のみとの事です。よって下面開放型（非常用照明付き）にて積算してもよろしいでしょうか。	1. 埋込型蛍光灯 40W2 灯相当下面開放型（非常用照明付き）LED 照明器具で積算してかまいません。