

すりかみ浄水場の環境放射線測定値について  
 (令和2年 1月～6月 測定結果)

単位：マイクロシーベルト/時間

測定日	測定場所 [( )内は、地面状態]			
	管理本館玄関前 (ブロック)	沈澱池 (コンクリート)	浄水池 (芝)	備考
令和2年1月7日	0.08	0.06	0.12	
1月14日	0.08	0.05	0.13	
1月22日	0.09	0.06	0.12	
1月27日	0.08	0.07	0.13	
2月4日	0.08	0.05	0.13	
2月12日	0.07	0.06	0.14	
2月20日	0.09	0.05	0.15	
2月25日	0.09	0.07	0.12	
3月3日	0.09	0.06	0.13	
3月12日	0.09	0.06	0.14	
3月17日	0.09	0.05	0.14	
3月24日	0.08	0.06	0.13	
3月31日	0.09	0.07	0.14	
4月7日	0.08	0.06	0.14	
4月15日	0.09	0.06	0.14	
4月21日	0.09	0.06	0.14	
4月28日	0.08	0.06	0.14	
5月8日	0.08	0.06	0.15	
5月12日	0.09	0.05	0.17	
5月21日	0.09	0.06	0.14	
5月26日	0.10	0.07	0.14	
6月2日	0.10	0.05	0.15	
6月9日	0.10	0.07	0.15	
6月16日	0.09	0.05	0.15	
6月23日	0.09	0.07	0.15	
6月30日	0.08	0.06	0.14	