

すりかみ浄水場の環境放射線測定値について
 (令和6年 1月～3月測定結果)

単位：マイクロシーベルト/時間

測定日	測定場所 [()内は、地面状態]			
	管理本館玄関前 (ブロック)	沈澱池 (コンクリート)	浄水池 (芝)	備考
令和6年1月5日	0.09	0.05	0.12	
1月9日	0.09	0.06	0.12	
1月17日	0.07	0.05※	0.10※	※積雪
1月23日	0.08	0.06	0.11	
1月30日	0.08	0.06	0.10※	※積雪
2月8日	0.08	0.05※	0.08※	※積雪
2月13日	0.10	0.05	0.11	
2月20日	0.09	0.06	0.13	
2月28日	0.10	0.05	0.12	
3月5日	0.08	0.05	0.10	
3月12日	0.09	0.06	0.11	
3月19日	0.09	0.05	0.11	
3月27日	0.09	0.04	0.13	