

毎日検査結果

項目; 色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素濃度)

測定箇所:【梁川第二受水池 流量計室】

平成29年4月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	30	0
濁り	異常ないこと	30	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	30	0

平成29年5月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	31	0
濁り	異常ないこと	31	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	31	0

平成29年6月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	30	0
濁り	異常ないこと	30	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	30	0

平成29年7月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	31	0
濁り	異常ないこと	31	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	31	0

平成29年8月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	31	0
濁り	異常ないこと	31	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	31	0

平成29年9月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	30	0
濁り	異常ないこと	30	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	30	0

平成29年10月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	31	0
濁り	異常ないこと	31	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	31	0

平成29年11月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	30	0
濁り	異常ないこと	30	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	30	0

平成29年12月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	31	0
濁り	異常ないこと	31	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	31	0

平成30年1月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	31	0
濁り	異常ないこと	31	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	31	0

平成30年2月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	28	0
濁り	異常ないこと	28	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	28	0

平成30年3月分

項目	評価	測定回数	不適合回数
色	異常ないこと	31	0
濁り	異常ないこと	31	0
消毒の残留効果(残留塩素濃度)	0.1mg/l以上	31	0