

【公告第5号】

月館第一増圧ポンプ所ほか高圧気中開閉器修繕工事 に係る質問回答

質問の項目	質 問	回 答
電力諸工料 の計上	1 東北電力ネットワーク株式会社に納める電力諸工料（4ヶ所分）の計上は、共通仮設費の積み上げ計算での計上でよろしいでしょうか。	ご推察のとおりです。