

公告第12号
水道施設台帳デジタル化整備業務委託に係る質問回答

質 問	回 答
1. 実施要領の P.6 に「技術提案書（添付書類）の枚数は、A4、A3 合わせて 20 枚以内とする。」とありますが、全て A4 判を使用した場合のページ数は、40 ページ以内（両面印刷）という理解でよろしいでしょうか。	ご質問のとおりです。
2. 実施要領の P.6 に「プレゼンテーション資料の枚数についても 20 枚以内とする。」とありますが、全て A4 判を使用した場合のスライド数は、80 ページ以内（2in1 両面印刷）という理解でよろしいでしょうか？	技術提案書と同じページ数とします。
3. 実施要領の P.7 に「技術提案書は、10.5 ポイント以上とする。」とありますが、これは図表内の文字にも適用されますでしょうか。	適用しませんが、見やすい大きさとしてください。
4. 技術提案書類一式は、参加表明書類と同じく A4 紙ファイルに綴じた形で提出すればよろしいですか。	実施要領のとおり、CD-R 又は DVD-R に保存し提出とします。
5. 「水道台帳デジタル化整備業務委託要求水準書」の内容（要求される機能への対応度合い）は、どのように評価に反映されますでしょうか。	要求水準書を全て満たした機能とします。
6. 実施要領 P.9 に、プレゼンテーション出席者について「技術提案者を含む 2 名以内とする。」とありますが、技術提案者は管理技術者のことでしょうか。また、もう 1 名の参加者も発言は可能でしょうか。	①技術提案者は管理技術者となります。 ②発言は可能です。
7. プレゼンテーション時に、実機を使用したデモを行うことは可能でしょうか。	実施要領のとおり不可とします。
8. プレゼンテーションの評価はどのように反映されますか。	技術提案審査の評価項目、評価視点により評価し反映されます。
9. 実施要領の P.11 に各年度の出来高予定	業務進捗状況により決定します。

<p>が記載されていますが、年度ごとの成果品の目安はありますか。</p>	
<p>10. 仕様書 P.4、第 17 条の（データ整備・移行）に関して、導水トンネル約 9.3km、送水管約 122.3km、緊急放流路約 1.4km を管路図などの資料を基に作図し、図化するのでしょうか。それとも、既設の管路データが存在し、データを移行するということでしょうか。</p>	<p>既存資料の PDF データを使用し移行するものとします。紙データについては、スキャン等により電子データ化し移行するものとします。</p>
<p>11. 仕様書 P.5、第 19 条の（システム機能）の中の「移動に応じた追跡」は、ある特定の端末のリアルタイムな移動位置を追跡するということでしょうか。それとも、点検作業等でどのような経路で点検を実施したかを、必要に応じて確認できる程度の追跡でしょうか。</p>	<p>リアルタイムな移動位置を追跡するものとします。</p>
<p>12. 仕様書 P.6、第 20 条（データベース要件）の「(2) 管理する維持管理情報」の中に土木施設、建築施設に係る情報の管理がありますが、ここで言う土木施設、建築施設とはどのような施設を想定していますでしょうか。また、これらの施設は、GIS システムではどのような図形で扱われるのでしょうか。</p>	<p>①土木施設については、浄水場の沈殿池や増圧ポンプ所、調整池、各流量計室を想定しています。建築施設については、浄水場の管理本館や増圧ポンプ所建屋等を想定しています。 ②土木、建築施設については「面」、管路については「線」として扱うことを想定しています。詳細については協議によるものとします。</p>
<p>13. 要求水準書の順番 B15 の「登録編集」の「全ての施設等と関連づけて変更が行えること」とは、どのような意味でしょうか。施設の全ての属性値を変更できることということでしょうか。</p>	<p>全ての施設または選択した施設の属性を変更できることと想定しています。</p>
<p>14. サービス品質水準（様式 9-3）の記載方法について確認させていただきたく存じます。 ・目標/保証：各項目に対して、目標、または保証とするかを示すということによろしいでしょうか。</p>	<p>①目標保証について、ご質問のとおりです。 ②値について、ご質問のとおりです。 ③現時点では保守対象機器が設定されていないため、空欄とします。</p>

<ul style="list-style-type: none"> ・値：各項目に対する目標、または保証する設定値を示すということによろしいでしょうか。 ・保守対象機器明細項番：何を記載すればよろしいでしょうか。 	
<p>15. 仕様書第17条(2) 施設点検シートに記載されている具体的な施設名をご教授ください。</p>	<p>各増圧ポンプ所、各受水池流量計室等の建築施設となります。</p>
<p>16. 仕様書第17条(2) 点検(水管橋、施設)は直営もしくは委託のどちらでしょうか。ご教授ください。</p>	<p>直営となります。</p>