

すりかみ浄水場の環境放射線測定値について
(令和7年1月～3月測定結果)

単位：マイクロシーベルト/時間

測定日	測定場所 [()内は、地面状態]			
	管理本館玄関前 (ブロック)	沈澱池 (コンクリート)	浄水池 (芝)	備考
令和7年1月6日	0.09	0.04※	0.08※	※積雪
1月14日	0.09	0.05※	0.08※	※積雪
1月21日	0.08	0.05	0.09	
1月28日	0.08	0.06	0.09	
2月4日	0.08	0.04	0.09※	※積雪
2月12日	0.10	0.03※	0.07※	※積雪
2月17日	0.08	0.04※	0.07※	※積雪
2月25日	0.08	0.05	0.08※	※積雪
3月4日	0.09	0.04	0.10	
3月11日	0.08	0.05	0.12	
3月18日	0.07	0.05	0.11	
3月25日	0.09	0.05	0.11	