

すりかみ浄水場の水道水の放射性物質について
 (平成28年1月～12月の検査結果)

採取場所：すりかみ浄水場 サンプル室 単位：Bq/kg

採取日	放射性セシウム		放射性ヨウ素
	セシウム134	セシウム137	ヨウ素131
平成28年1月6日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月13日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月20日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月27日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月3日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月10日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月17日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月24日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月2日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月9日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月16日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月23日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月30日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月6日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月13日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月20日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月27日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月2日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月11日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月18日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月25日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月1日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月8日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月15日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月22日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月29日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月6日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月13日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月20日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月27日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月3日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月10日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月17日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月24日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月30日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月7日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月14日 8:45	不検出	不検出	不検出
9月21日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月28日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月5日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月12日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月19日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月26日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月2日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月9日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月16日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月22日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月30日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月7日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月14日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月21日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月26日 9:00	不検出	不検出	不検出
水道水中の放射性物質に係る管理目標値(*)	10		—

* 厚生労働省通知：平成24年3月5日付 健水発0305第2号

* 検出限界値：1Bq/kg未満