

すりかみ浄水場の水道水の放射性物質について
(令和2年1月～12月の検査結果)

採取場所：すりかみ浄水場 サンプルング室

単位：Bq/kg

採取日時	放射性セシウム		放射性ヨウ素
	セシウム134	セシウム137	ヨウ素131
令和2年1月8日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月15日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月22日 9:00	不検出	不検出	不検出
1月29日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月5日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月12日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月19日 9:00	不検出	不検出	不検出
2月26日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月4日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月11日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月18日 9:00	不検出	不検出	不検出
3月25日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月2日 9:50	不検出	不検出	不検出
4月8日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月15日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月22日 9:00	不検出	不検出	不検出
4月30日 8:50	不検出	不検出	不検出
5月7日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月13日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月20日 9:00	不検出	不検出	不検出
5月27日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月3日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月10日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月17日 9:00	不検出	不検出	不検出
6月24日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月1日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月8日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月15日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月22日 9:00	不検出	不検出	不検出
7月29日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月5日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月12日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月19日 9:00	不検出	不検出	不検出
8月26日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月2日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月9日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月16日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月23日 9:00	不検出	不検出	不検出
9月30日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月7日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月14日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月21日 9:00	不検出	不検出	不検出
10月28日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月4日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月11日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月18日 9:00	不検出	不検出	不検出
11月25日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月9日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月16日 9:00	不検出	不検出	不検出
12月23日 9:00	不検出	不検出	不検出
水道水中の放射性物質 に係る管理目標値(*)	10		—

* 厚生労働省通知：平成24年3月5日付 健水発0305第2号

* 検出限界値：1Bq/kg未満