

令和7年度 試験結果

すりかみ浄水場出口

項目名	基準値	令和7年4月2日	令和7年5月12日	令和7年6月2日
天気（前日/当日）		雨 / 雨	曇り / 曇り	曇り / 晴れ
気温		6.4	10.2	19.4
水温		6.2	8.6	9.1
残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	0.1	0.1
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.07	0.06
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0018	0.0018	0.0015
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.002
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0005	0.0004	0.0004
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0036	0.0034	0.0030
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0013	0.0012	0.0011
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.9	4.2	4.1
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.2	5.6	5.3
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	21	15	14
基40 蒸発残留物	500mg/L以下	48	43	34
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.0
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

福島北部配水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	曇り / 雨	晴れ / 曇り
気温		16.2	18.1	28.5
水温		7.1	9.4	13.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0023	0.0021	0.0021
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.003
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0005	0.0004	0.0005
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0043	0.0038	0.0040
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0015	0.0013	0.0014
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.8	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.0
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

福島中央部受水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	曇り / 曇り	晴れ / 曇り
気温		14.3	18.2	33.0
水温		7.1	9.5	10.3
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0030	0.0024	0.0023
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.003
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0006	0.0004	0.0005
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0055	0.0042	0.0043
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0019	0.0014	0.0015
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.8	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.0
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

福島鳥川配水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	曇り / 曇り	晴れ / 雨
気温		17.7	18.9	28.0
水温		7.5	10.8	10.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0029	0.0025	0.0024
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0006	0.0005	0.0005
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0053	0.0045	0.0044
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0018	0.0015	0.0015
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.8	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.0
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

福島南部受水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 曇り	曇り / 雨	晴れ / 晴れ
気温		15.5	18.8	32.1
水温		7.5	10.1	11.0
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0031	0.0026	0.0025
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0006	0.0006	0.0006
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0057	0.0048	0.0047
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0020	0.0016	0.0016
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.8	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.1
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

飯野受水池

項目名	基準値	令和7年4月7日	令和7年5月19日	令和7年6月17日
天気（前日/当日）		曇り / 晴れ	晴れ / 晴れ	曇り / 晴れ
気温		16.5	20.8	28.0
水温		9.0	13.0	15.0
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0045	0.0036	0.0038
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0009	0.0007	0.0008
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0081	0.0065	0.0069
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0027	0.0022	0.0023
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.9	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.1	7.2
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

安達受水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 曇り	曇り / 雨	晴れ / 晴れ
気温		16.8	19.1	30.9
水温		8.5	12.0	13.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.07
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.0004
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.0002
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0002
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0002
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.0002
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0038	0.0030	0.0033
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.004	0.004
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0008	0.0007	0.0007
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0070	0.0055	0.0061
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0024	0.0018	0.0021
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.01
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.9	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.2
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

東和受水池

項目名	基準値	令和7年4月7日	令和7年5月19日	令和7年6月17日
天気（前日/当日）		曇り / 晴れ	晴れ / 晴れ	曇り / 晴れ
気温		20.0	20.0	31.5
水温		10.0	14.5	16.6
残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.06
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.0004
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.0002
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0002
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0002
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.0002
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0049	0.0040	0.0043
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.003
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0009	0.0008	0.0009
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0087	0.0072	0.0078
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004
基29 ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0029	0.0024	0.0026
基30 ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.01
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.8	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.2	7.2
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

伊達第一受水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	曇り / 雨	晴れ / 晴れ
気温		14.5	18.8	26.3
水温		7.0	9.7	10.8
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0029	0.0024	0.0023
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0006	0.0005	0.0005
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0053	0.0043	0.0043
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0018	0.0014	0.0015
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.9	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.1
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

伊達第二受水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	曇り / 曇り	晴れ / 晴れ
気温		15.0	20.0	29.8
水温		7.4	10.5	11.7
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0031	0.0026	0.0027
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0007	0.0006	0.0007
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0058	0.0048	0.0053
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0020	0.0016	0.0019
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	5.9	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.1
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

梁川第一受水池

項目名	基準値	令和7年4月7日	令和7年5月19日	令和7年6月17日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	曇り / 晴れ
気温		19.4	22.8	30.0
水温		8.5	12.0	13.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.07
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.0004
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.0002
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0002
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0002
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.0002
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0037	0.0030	0.0032
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.004
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0007	0.0007	0.0007
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0067	0.0057	0.0059
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0023	0.0020	0.0020
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.01
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.8	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.2
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

梁川第二受水池

項目名	基準値	令和7年4月7日	令和7年5月19日	令和7年6月17日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	曇り / 晴れ
気温		17.3	21.7	29.8
水温		11.7	17.4	20.0
残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.07
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.0004
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.0002
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0002
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0002
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.0002
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0052	0.0043	0.0045
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.002	<0.002
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0009	0.0008	0.0008
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0090	0.0076	0.0078
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0029	0.0025	0.0025
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.01
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.01
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			<0.01
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.9	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.3	7.4
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロー-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

堰本配水池

項目名	基準値	令和7年4月7日	令和7年5月19日	令和7年6月17日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	曇り / 晴れ
気温		16.6	22.2	30.7
水温		8.1	13.0	12.6
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0036	0.0027	0.0031
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.004
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0008	0.0007	0.0008
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0067	0.0052	0.0059
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0023	0.0018	0.0020
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.9	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.1
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

保原第一受水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 曇り	曇り / 曇り	晴れ / 晴れ
気温		16.1	21.5	31.0
水温		7.3	10.5	11.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0033	0.0027	0.0027
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0007	0.0006	0.0007
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0061	0.0050	0.0053
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0021	0.0017	0.0019
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.9	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.1
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

保原第二受水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 曇り	曇り / 雨	晴れ / 晴れ
気温		17.0	20.0	30.2
水温		7.0	10.3	11.4
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0033	0.0029	0.0030
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.004
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0007	0.0007	0.0008
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0062	0.0054	0.0059
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0022	0.0018	0.0021
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.9	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.1
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

霊山受水池

項目名	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年6月16日
天気（前日/当日）		晴れ / 曇り	曇り / 雨	晴れ / 晴れ
気温		16.9	21.0	29.2
水温		7.5	10.7	12.0
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0033	0.0028	0.0032
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0008	0.0007	0.0008
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0062	0.0054	0.0063
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0021	0.0019	0.0023
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.9	5.2
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.1
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

月館受水池

項目名	基準値	令和7年4月7日	令和7年5月19日	令和7年6月17日
天気（前日/当日）		曇り / 晴れ	晴れ / 晴れ	曇り / 晴れ
気温		14.8	19.0	29.5
水温		8.4	12.1	14.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0040	0.0031	0.0034
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0008	0.0006	0.0007
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0072	0.0056	0.0061
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0024	0.0019	0.0020
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.8	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.1	7.1
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

桑折受水池

項目名	基準値	令和7年4月7日	令和7年5月19日	令和7年6月17日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	曇り / 晴れ
気温		13.8	20.0	28.4
水温		7.2	10.2	10.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0031	0.0023	0.0024
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0007	0.0005	0.0005
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0058	0.0043	0.0044
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.002	0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0020	0.0015	0.0015
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.8	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.0	7.0
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

国見受水池

項目名	基準値	令和7年4月7日	令和7年5月19日	令和7年6月17日
天気（前日/当日）		晴れ / 晴れ	晴れ / 晴れ	曇り / 晴れ
気温		16.2	23.2	27.5
水温		7.8	11.2	12.4
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0035	0.0028	0.0027
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0008	0.0007	0.0007
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0066	0.0054	0.0052
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0023	0.0019	0.0018
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.8	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.1	7.1
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。

令和7年度 試験結果

川俣受水池

項目名	基準値	令和7年4月7日	令和7年5月19日	令和7年6月17日
天気（前日/当日）		曇り / 晴れ	晴れ / 晴れ	曇り / 晴れ
気温		16.8	19.6	29.5
水温		8.5	12.3	14.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5
基1 一般細菌	100CFU/mL	0	0	0
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
基3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
基4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
基5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
基7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
基8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			
基9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
基13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下			
基14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			
基15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
基17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
基18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
基20 ベンゼン	0.01mg/L以下			
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0044	0.0035	0.0036
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.004	0.004
基25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0009	0.0007	0.0008
基26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0079	0.0064	0.0066
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003
基29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0026	0.0022	0.0022
基30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下			
基33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			
基34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			
基35 銅及びその化合物	1mg/L以下			
基36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
基37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.9	5.1
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			
基40 蒸発残留物	500mg/L以下			
基41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
基42 ジェオスミン※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール※	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			
基45 フェノール類	0.005mg/L以下			
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4
基47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.1	7.2
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	<1	<1	<1
基51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1

注※ 項目42及び43は、慣用名で記載しています（正式名称 42：(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
43：1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ [2, 2, 1]ヘプタ-2-オール）。